Aigües de Mataró
LABORATORI MUNICIPAL

C/. Pitàgores 1-7 - 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 06 - laboratori@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

INFORME D'ASSAIG

Dades del client | **Registre núm: 25-80097/01**

GESTIÓ INTEGRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA (GIACSA)
Carrer Muralla del Carme, núm. 22-24, 3r-1ª
08241 MANRESA

Dades de la mostra

Identificació: **Collbató: Dipòsit Can Dalmases (capçalera) Neteja**
Tipus mostra: Aigua de consum
Mostra recollida el dia 18/06/2025 a les 09:08 h per Laboratori(1)
Data inici anàlisi: 18/06/2025
Descripció: 1 Envàs estèril 250 mL amb tiosulfat., 1 Envàs plàstic 125 mL

Data recepció: 18/06/2025 11:01 h
Data finalització anàlisi: 19/06/2025

Paràmetres Microbiològics

Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode
Rte. Clostridium perfringens (ufc/100mL)	0	0	ISO-14189:2013

Paràmetres Indicadors

Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode
Clor combinat "in situ" (mg/L)	0.1	2.0	PNT-6010
Clor residual lliure "in situ" (mg/L)	0.6 ±25%	>= 0.5 i <= 1.0	PNT-6010
Clor total "in situ" (mg/L)	0.7 ±40%		PNT-6010
Terbolesa (U.N.T.)	0.46 ±30%	0.8	PNT-6021

Ricard de Álvaro Doering
Resp. Secció Química

Francesc Codony Iglesias
Resp. Secció Microbiologia

Noemí Sabaté Olona
Vist-i-plau Direcció

Mataró, 23 de Juny de 2025

El resultat de clostridis perfringens inclou les espores.
En el cas dels paràmetres indicadors i paràmetres organolèptics, el valor expressat en la columna RD 3/2023, correspon al valor de referència, no al de no aptitud. Per tant la superació d'aquest pot no suposar un incompliment.

En microbiologia, segons la norma ISO8199:2018 i/o ISO7218:2007, els recomptes en ufc en els rangs inferiors i propers als límits de detecció de la tècnica tenen valor qualitatiu i/o estimatiu.
El present dictamen només dóna fe de la mostra analitzada tal i com s'ha rebut al Laboratori.
Les dades de la mostra marcades amb # són aportades pel client, i el laboratori no se'n fa responsable. Aquestes dades no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.
La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.
Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades en l'informe, estan a disposició del client.
La recollida de mostra s'ha realitzat seguint el procediment intern PEL-0001, no amparat per l'acreditació d'ENAC.

***** FÍ DE L'INFORME *****

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº846 / LE1671

Les activitats marcades amb un (1) no estan emparades per l´acreditació d´ENAC