Diputació Barcelona
Àrea d'Acció Climàtica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
Laboratori de Medi Ambient

C/. Comte d'Urgell, 187 / 08036 Barcelona
Tel. 934 022 451
laboratorimediamb@diba.cat / www.diba.cat

INFORME DE RESULTATS

Entitat : Collbató. Aj
Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg. de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona
Adreça : C. Bonavista, 2
Població : 08293 Collbató
Comarca: Baix Llobregat

Núm. butlletí : 36099

Ref. mostra : 2502390

Rebuda : 10/11/2025
Inici Anàlisi : 18/11/2025
Finalització Anàlisi : 18/11/2025

Dades de la mostra aportades pel client:

*** Tipus anàlisi :** Caracterització
*** Mostra de :** Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució
*** Punt mostreig :** 069-22004 - Font Can Dalmases, Carrer Gandesa 16

Exp. SAP : 2024/37038

*** Presa mostra :** 10/11/2025
*** Tècnic camp :** Sinuhé Terrada (Personal extern al Laboratori)

Desc. Mostra : Líquid transparent

Ac	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
	Caracterització de l'aigua					
*	Calci	65 mg Ca/L	±30		P.I. PNT-MET-100	[1]
*	Duresa total	228 mgCaCO3/L			Per càlcul	[2]
*	Magnesi	16 mg Mg/L	±15		P.I. PNT-MET-100	[3]
*	Potassi	19 mg K/L	±15		P.I. PNT-MET-100	[4]

[1]: Valor de Referència RD 3/2023: 100 mgCa/L.
[2]: Valor de Referència RD 3/2023: 500 mgCaCO3/L.
[3]: Valor de Referència RD 3/2023: 30 mgMg/L.
[4]: Valor de Referència RD 3/2023: 10 mgK/L.

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona.
En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.
Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

BARCELONA 20 de novembre de 2025

Validat i emès per
Signature Not Verified
Digitally signed by Rosa Maria Martinez Jariod - DNI 38071105X (TCAT)
Date: 2025.11.20 18:05:26 CET
ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).